



Ljuskälla
Integrerad LED: Enligt specifikation

Ytterhölje kabel Ø: 5-16 mm

Ledararea: 0,5-2,5mm²
Skallängd ledare: 5-15mm



OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monterats vid införing av kabel.
Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt. Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

